

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2391 /PCBP-KHKT Bình Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2015

Về việc trả lời kiến nghị cử tri

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Công văn số 292/HĐND, ngày 25/9/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi đi xác minh thực tế hiện trạng, Công ty Điện lực Bình Phước phúc đáp đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước một số nội dung cụ thể như sau:

1) Cử tri xã Long Tân, huyện Phú Riềng phản ánh: 96 hộ dân của xã đang sử dụng đường điện theo chương trình 135, hiện nay vẫn do Điện lực Phước Long quản lý chưa bàn giao về cho huyện Bù Gia Mập hoặc Phú Riềng quản lý. Đường điện hiện nay đã quá tải. Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh giải quyết dứt điểm để người dân yên tâm sản xuất.

Trả lời:

- Tại khu vực Thôn 6 xã Long Tân có khoảng 96 hộ dân đang sử dụng đường điện thuộc TBA Thôn 6-16 (TBA được xây dựng theo chương trình 135), đường điện thuộc tài sản do Ban QLDA huyện Phước Long cũ quản lý. Điện lực đã nhiều lần làm văn bản báo cáo UBND huyện Bù Gia Mập, Phòng KTHT huyện Bù Gia Mập và Ban QLDA thị xã Phước Long để tiếp nhận nhưng vẫn chưa tiếp nhận được do đó chưa thể cải tạo và sửa chữa được. Đề nghị BQLDA thị xã Phước Long sớm giải quyết.

2. Cử tri Trần Văn Quang, thôn Tân Long, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng kiến nghị: Trước đây, nhân dân trong thôn cùng nhau đóng góp lắp 2 bình điện hạ thế và kéo 2700m đường dây hạ thế (trong đó đợt I: 2000m dây; đợt II: 700m dây) để nhân dân trong thôn có điện sinh hoạt. Vừa qua, Chi nhánh điện Phước Long đã chi trả lại cho nhân dân giá trị 2 bình điện hạ thế và 700m dây hạ thế nhân dân kéo đợt II, còn 2000m dây hạ thế nhân dân kéo đợt I chưa được Chi nhánh điện Phước Long chi trả. Đề nghị Công ty Điện lực Bình Phước chỉ đạo Chi nhánh điện Phước Long xem xét chi trả giá trị 2000m dây hạ thế đợt I cho nhân dân.

Trả lời:

- Tại khu vực thôn Tân Long, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng qua khảo sát thực tế hiện trường cho thấy đường dây hạ áp do cử tri Trần Văn Quang kiến nghị gồm: 01 đường dây hạ áp dài 1.041m thuộc TBA Tân Long 171 và 01 đường dây hạ áp dài 654m thuộc TBA Tân Long 162 (Đường điện 2000m thuộc lưới điện hạ áp của TBA Tân Long 171, TBA Tân Long 162). Hai đường dây hạ áp trên thuộc công trình Đường dây hạ thế thôn Tân Long 1+2 được bàn giao cho Điện lực từ năm 2005 (Theo biên bản bàn giao không hoàn vốn ngày 01/08/2005). Vì đường điện nêu trên đã bàn

giao tài sản cho Điện lực theo biên bản bàn giao không hoàn vốn nên các sở ban ngành liên quan không thể chi trả tiền cho nhân dân theo đúng quy định bàn giao không hoàn vốn. *Có biên bản bàn giao chi tiết đính kèm.*

3. Cử tri Lê Văn Phương – Chủ tịch UBND xã Phú Trung; huyện Phú Riềng kiến nghị: Công ty Điện lực tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh điện lực Phước Long, Bù Đăng, Phú Riềng đầu tư hạ thế đường điện khu vực Suối Rạt, Thôn Phú Tiến; Tổ 34 Thôn Phú Bình; Tổ 2 Thôn Phú Tín; Tổ 3 Thôn Phú Nghĩa, Tổ 1 thôn Phú An, xã Phú Trung để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trả lời:

3.1. Đường điện khu vực Suối Rạt, Thôn Phú Tiến (lưới điện do Điện lực Phước Long quản lý):

- Hạng mục đường điện Tổ 2 Suối Rạt: Hiện tại khu vực đề nghị đầu tư đường điện sinh hoạt có khoảng 21 hộ dân cư sinh sống, trong đó đa phần các hộ dân chưa có điện sinh hoạt.

- Hạng mục đường điện Tổ 5 thôn Phú Tiến: Hiện tại khu vực đề nghị đầu tư đường điện sinh hoạt có khoảng 27 hộ dân cư sinh sống, trong đó đa phần các hộ dân chưa có điện sinh hoạt.

- Qua thực tế khảo sát, Công ty Điện lực Bình Phước nhận thấy suất vốn đầu tư xây dựng công trình để cấp điện đảm bảo cho từng hộ dân ở hai khu vực này là khá cao (khoảng 1,8 tỷ đồng, suất vốn đầu tư 37,5 triệu/hộ) do phải đầu tư khoảng 2km đường dây trung áp 1 pha, 4km đường dây hạ áp 1 pha và 02 trạm biến áp 1x25kVA. Do nguồn vốn XDCB hàng năm hạn, trên địa bàn do Công ty Điện lực Bình Phước quản lý còn rất nhiều khu vực bức xúc hơn nên hiện tại Công ty Điện lực Bình Phước chưa thể đầu tư được.

- Trên đây là ý kiến trả lời của Công ty Điện lực Bình Phước trong việc đầu tư xây dựng lưới điện cho hai khu vực trên và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Ủy ban nhân dân xã Phú Trung.

3.2. Đường điện khu vực tổ 4 thôn Phú Bình; tổ 1 thôn Phú Tín; tổ 3 thôn Phú Nghĩa (lưới điện do Điện lực Bù Đăng quản lý):

3.2.1. Khu vực thuộc tổ 4 thôn Phú Bình:

- Tổng số hộ dân trong khu vực và cần điện để sinh hoạt là 17 hộ.

- Dự kiến khối lượng đầu tư: Trung áp là 02km, hạ áp 01km và 01 TBA 1x25 kVA.

- Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng: 650 triệu.

- Dự kiến suất đầu tư: hơn 38 triệu đồng trên 01 hộ sử dụng điện.

3.2.2. Khu vực thuộc tổ 1 thôn Phú Tín:

- Tổng số hộ đã sử dụng điện là 09 hộ, tại TBA Phú Tín 11.

- Dự kiến khối lượng đầu tư: trung áp 0.7Km, TBA 1x37,5kVA và hạ áp 0.65Km.

- Nguyên nhân chưa thể đầu tư: Do bán kính cấp điện thuộc TBA Phú Tín 11 hiện tại là khoảng 0.6 km, nếu đầu tư thêm 0.65 km nữa thì buộc phải đầu tư trung áp và TBA. Tuy nhiên cấp điện chỉ được cho 09 hộ thì suất đầu tư cao hiện tại Điện lực chưa thể cân đối để đầu tư vào khu vực này được.

3.2.3. Khu vực thuộc tổ 3 thôn Phú Nghĩa:

- Tổng số hộ đã sử dụng điện là 08 hộ, tại TBA Phú Nghĩa 06
- Dự kiến khối lượng đầu tư: hạ áp 0,2Km.
- Nguyên nhân chưa thể đầu tư: Do bán kính cấp điện thuộc TBA Phú Tín 11 hiện tại là khoảng 0,8km, nếu đầu tư thêm 0,2 km nữa thì buộc phải đầu tư trung áp và TBA (do vượt bán kính cấp điện quy định). Tuy nhiên cấp điện chỉ được cho 08 hộ thì suất đầu tư cao hiện tại Điện lực chưa thể cân đối để đầu tư vào khu vực này được.

3.2.4. Kết luận:

- Những năm qua Ngành điện nói chung, Công ty Điện lực Bình Phước nói riêng đã hết sức cố gắng để giải quyết cấp điện cho nhân dân góp phần nâng cao số hộ sử dụng điện trong toàn huyện. Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư XDCB được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phân bổ hàng năm chỉ đủ để cải tạo nâng cấp lưới điện hiện hữu đã xuống cấp và xây dựng mới lưới điện cho những khu vực cấp thiết theo thứ tự ưu tiên, nhằm đảm bảo nguồn vốn được phân bổ đầu tư với hiệu quả cao nhất.

- Với những khó khăn nêu trên trước mắt Công ty Điện lực Bình Phước chưa thể cân đối nguồn vốn đầu tư cho khu vực thuộc tổ 4 thôn Phú Bình, tổ 1 thôn Phú Tín và tổ 3 thôn Phú Nghĩa được do suất đầu tư cao chưa thể so sánh mức ưu tiên với nhiều khu vực khác trên toàn Công ty Điện lực Bình Phước. Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tiếp tục theo dõi tốc độ phát triển phụ tải khu vực này và sẽ lập kế hoạch đầu tư (theo thứ tự ưu tiên) báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng điện của bà con nhân dân trong huyện.

Trên đây là phúc đáp của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời các đề nghị của các hộ dân thuộc tổ 4 thôn Phú Bình, tổ 1 thôn Phú Tín và tổ 3 thôn Phú Nghĩa.

3.3. Đường điện khu vực Suối Rạt, Thôn Phú Tiến (lưới điện do Điện lực Phú Riềng quản lý):


- Tại Tổ 1 thôn Phú An xã Phú Trung có khoảng 30 hộ dân sống dọc theo đường Thôn đang sử dụng cáp duplex để kéo điện từ ngoài đường chính vào (*chiều dài cáp duplex dài nên chất lượng điện không đảm bảo*). Điện lực Phú Riềng đã tiến hành khảo sát và đã có văn bản trả lời UBND xã Phú Trung ngày 14/09/2015. Trong đó có dự trù kinh phí đầu tư 1,2km đường dây hạ áp 1P-3D và 01 TBA 1x50kVA ước tính giá trị khoảng 350 triệu đồng nhưng chưa có nguồn vốn, do đó Công ty Điện lực Bình Phước sẽ có kế hoạch đầu tư trong những năm tiếp theo.

Trên đây là một số nội dung Công ty Điện lực Bình Phước phúc đáp đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước được rõ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHKT (Danh.3)



Trần Văn Sang